Kosken Tl kunta
Tekninen johtaja
Mikko Salmi

Tilausnro 330767 (WKOSKI/R2), saapunut 27.10.2026, näytteet otettu 27.10.2026 (10:47)
Näytteenottaja: Kari Lauronen (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy)

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
20296	Hevonlinnan ottamo raakavesi

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys	Yksikkö	20296	STM 1352
PFAS-yhdisteet		Ei tod.	
PFAS-yhdisteiden summa	µg/l	<0,0015	«0,1 (a)

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

LAUSUNTO

PFAS-yhdisteet määritettiin alihankintana KVVY Tutkimus Oy:n (FINAS T064) Tampereen laboratoriossa. Alihankinnan testausseloste (1 sivu) on tämän selosteen ohessa.

Laura Lehtniemi
ympäristöinsinööri
040 533 9752

TIEDOKSI
Sähköpostina
Liedon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

MENETELMÄTIEDOT

Määritys	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
PFAS-yhdisteet	ISO 21675:2019, LC-MS/MS (TL25)
PFAS-yhdisteiden summa	ISO 21675:2019, LC-MS/MS (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL25	KVVY Tutkimus Oy (FINAS T064, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrityspvm.
PFAS-yhdisteiden summa	2026/20296		29.10.2026

TESTAUSSELOSTE 4LOU-SUO/1056:26TT02508

3.11.2026

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Orikedonkatu 24
20380 Turku

FINAS Finnish Accreditation Service T064 (EN ISO/IEC 17025)

Projektin nimi	27V2L_8766.mpt
Näytenumero	26TT02508
Näytteen nimi	26-20296_8766 Raakavesi, VATI-näytteet
Näyte saapunut	28.10.2026

Määritys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos
Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS)	LA418*		Ei todettu
PFAS20 -summa (STMa1352)	LA418*	ng/l	<1,5

KVVY Tutkimus Oy

Digitally signed by allekirjoitus.kvvy.innolims.fi
Date: 2026.11.03 07:46:06 +02:00
Reason: InnoLIMS pdf sign

Heli Orakangas
Ympäristöasiantuntija

JAKELU laboratorio@lsvsy.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA418	LA418, ISO 21675:2019, LC-MS/MS

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määritys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS)*	26TT02508		29.10.2026	A
PFAS20 -summa (STMa1352)*	26TT02508		29.10.2026	A

A KVVY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.